



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н00899

Срок действия с 02.09.2015

по 01.09.2018

№ 1076446

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ДМ28
фанерной продукции и древесных плит

Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест».
Россия, 196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5.
Телефон (812) 462-27-74, факс (812) 462-27-74, e-mail: npfantest@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой
типа ОСП-3, класс эмиссии E1.
ГОСТ Р 56309-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
55 3400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56309-2014 п. 5.4, п. 5.9, п. 5.11, п. 5.18, п. 5.19.

код ТН ВЭД России:
4410 12 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ДОК «Калевала»

Адрес: Россия, 185013, Республика Карелия, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 80
ИНН 7807311832

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО ДОК «Калевала»

ОКПО 79787960. Адрес: Россия, 185013, Республика Карелия, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 80. Телефон (8142)78-79-99, факс (8142)78-79-99.
ИНН 7807311832

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 263, 264/И, 265/Р, 266/Вл., 267/Раз., 268/В от 31.08.2015г.

Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП «Фантест»,
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ДМ12).

Протокол испытаний №473167 от 27.08.2015г. Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ «Тест-С.-Петербург» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 ПН 87).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке)
и на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации ЗС.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Н.М. Фомина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181
Тел./факс, E-mail: 8(4842) 57-46-75, sanepid@kaluga.ru
Реквизиты: Р/с 40501810600002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области,
г. Калуга, л.с. 20376U61870 в УФК по Калужской области)
БИК 042908001 ИНН/КПП 4028033349/402901001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС RU.0001.510106

зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации

Срок действия с 17.05.2013г. по 17.05.2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ

Центр гигиены и
эпидемиологии
в Калужской области»

А.А.Фадеев

«09» августа 2013г.

М.П.

Экспертное Заключение

№ 1262

«09» августа 2013 г.

1. *Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:*

Плиты древесные с ориентированной стружкой марок ОСП-1, ОСП-2,
ОСП-3.

Код ТН ВЭД ТС 4410 12 100 0.

Образцы ОСП заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы продукции: ООО ДОК «КАЛЕВАЛА».

Юридический адрес (тел./факс): Россия, 185910, РФ, Республика Карелия,
Петрозаводский городской округ, ул.Фридриха Энгельса, 12. Т/ф 8(8142)75-
79-99.

Фактический адрес (тел./факс): Россия, 185910, РФ, Республика Карелия,
Петрозаводский городской округ, ул.Фридриха Энгельса, 12. Т/ф (8142)75-79-
99.

5. Изготовитель (предприятие, организация, страна): ООО ДОК
«КАЛЕВАЛА», Россия.

2. *Представленные документы:*

- 1) Заявление № 4.1.2.743-07.13 от 24.07.13г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- 2) Протокол №182 от 09.08.13г. токсиколого-гигиенических исследований и радиологических испытаний образцов ОСП, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
- 3) ТУ 5534-001-79787960-2013 «Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия».
- 4) Акт отбора образцов ОСП от 12.07.13г., проведенного Органом по сертификации лесопродукции АНО ЦСЛ «Лессертика», г.Балабаново Калужской области в присутствии представителя предприятия.

3. *Область применения:* в строительстве и производстве мебели и других изделий, защищенных от увлажнения, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. *При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:*

представленная на санэпидэкспертизу продукция – **Плиты древесные с ориентированной стружкой марок ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3** - изготовлена из древесных волокон методом горячего прессования ориентировано расположенной в их горизонтальной плоскости древесной стружки, смешанной со связующим на основе карбамидо-формальдегидной смолы. ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3 отличаются между собой только по физико-химическим показателям (отношение к нагрузке в сухих и влажных условиях).

Согласно результатам *токсиколого-гигиенических и радиологических исследований образцы плит древесных с ориентированной стружкой марок ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3* удовлетворяют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 6, утв. Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010г., в соответствии с *обозначенной областью применения по степени миграции вредных веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.*

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – **плиты древесные с ориентированной стружкой марок ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3. Код ТН ВЭД ТС 4410 12 100 0**, - может быть предметом импорта /экспорта и обращения (использования) в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

Продукция – **Плиты древесные с ориентированной стружкой марок ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3. Код ТН ВЭД ТС 4410 12 100 0**, - *не подлежит государственной регистрации с оформлением Свидетельства о государственной регистрации продукции* («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.



Эксперт (Ф.И.О., должность)

МАКАРУК М.И. ,

Сертификат Эксперта

№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ

Стаж работы по специальности 42 года

Заведующая токсикологической

лабораторией,

кандидат биологических наук

Макарук (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.02861
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659733
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Деревообрабатывающий комбинат "Калевала" (ООО ДОК
(наименование и место- "Калевала"). Адрес: 185013, Россия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 80. ОГРН: 1067847352946. Телефон
нахождение заявителя) 88142787999, факс 88142787999, адрес электронной почты zavod@kalevalaosb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Деревообрабатывающий комбинат "Калевала" (ООО ДОК
(наименование и место- "Калевала"). Адрес: 185013, Россия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 80. ОГРН: 1067847352946.
нахождение изготовителя 88142787999, факс 88142787999.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт" 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон
(наименование и местонахождение органа по сертификации, (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной
выданный сертификат соответствия) почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты древесно-стружечные с ориентированной стружкой, марок:
«КАЛЕВАЛА-ЭКОДОМ», «КАЛЕВАЛА-ГОСТ», «КАЛЕВАЛА-
ФОРМАТ» для внутренней отделки, толщиной от 6 до 40 мм,
(информация об объекте сертификации, плотностью от 550 до 700 кг/м³, шириной от 625 до 1250 мм, длиной от
позволяющая идентифицировать объект) 1250 до 5000 мм, выпускаемые по ТУ 5534-002-79787960-2015 «Плиты древесные с ориентированной
(которых) проводилась сертификация) стружкой». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 3431

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 18.,
(наименование технического регламента (технических статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30.,
регламентов), на соответствие требованиям которого статья 134., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы
(которых) проводилась сертификация) 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР №
0506058). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4410 12 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0233/09-2015 от
22.09.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от
23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия CMK.00287 от 10.09.2015 г. до 10.09.2018 г., выдан ОС ООО «Евротест»,
продукции требованиям технического регламента (технологических регламентов)) рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2015 по 29.09.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л.В. Козийчук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.02861

(обязательная сертификация)

ТР

0506058

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 сильнораспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук