



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции
С.А. Богдан

М.п.

от «25» 10 20 16 г.

№ 16131/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2315/16

от

20 октября 2016 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМИТ»
Адрес: 660122, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Грунтовая, д. 1Г

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМИТ»
Адрес: 660122, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Грунтовая, д. 1А строен. 21

Наименование продукции: «Плиты пенополистирольные экспандированные THERMIT EPS»

Код ТН ВЭД: 3921 11 000 0

Область применения: в промышленном, жилищно-коммунальном и сельскохозяйственном строительстве, в качестве тепловой изоляции стеновых ограждений, перекрытий, кровли и ликвидации «мостиков холода», для устройства декоративных элементов на фасадах зданий и в интерьере

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 2244-004-53631350-2014

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 2244-004-53631350-2014

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-963-16 от 17 октября 2016 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.1272-03	963СХТ	< 0,005 < 0,005
3	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.598-96	963СХТ	< 0,001 < 0,001
4	Ксилол	мг/м ³	0,10	МР 01.023-07	963СХТ	< 0,05 < 0,05
5	Толуол	мг/м ³	0,30	МУК 4.1.598-96	963СХТ	< 0,1 < 0,1
6	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	963СХТ	1
7	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	963СХТ	79,7

По результатам проведенных испытаний продукции: «Плиты пенополистирольные экспандированные THERMIT EPS» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Плиты пенополистирольные экспандированные THERMIT EPS» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

